

<b>ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI – DA VINCI" SAVONA</b>	<b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (MONITORAGGIO)</b>	Pagina 1 di 8	
		Rev. 00 del __/__/__	
		<b>DS_02_3</b>	
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>			
Verificatore:	PREPOSTI LABORATORIO di _____	Periodicità verifica:	<b>MENSILE</b>

## SEZIONE 1: dati generali

<b>NOMINATIVO VERIFICATORE:</b>	
<b>RUOLO:</b>	
<b>LUOGHI DI LAVORO NEI QUALI SI E' SVOLTA L'ATTIVITA':</b>	
<b>DATA VERIFICA:</b>	

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI – DA VINCI" SAVONA	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (MONITORAGGIO)	Pagina 2 di 8	
		Rev. 00 del __/__/__	
		DS_02_3	
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>			
Verificatore:	PREPOSTI LABORATORIO di _____	Periodicità verifica:	MENSILE

## SEZIONE 2: esiti della sorveglianza e del controllo

Oggetto della sorveglianza e/o del controllo	Esito della verifica	Criticità rilevate	Azioni correttive attuate o proposte	Lavoratori soggetti a misure disciplinari
Rispetto di procedure, regolamenti, e norme di prevenzione in genere <hr/> <i>Lavoratori interessati:</i>  Studenti classe:	<input type="checkbox"/> positivo  <input type="checkbox"/> negativo			
Corretto utilizzo dei DPI <hr/> <i>Lavoratori interessati:</i>  Studenti classe:	<input type="checkbox"/> positivo  <input type="checkbox"/> negativo			
Presenza e funzionalità dei dispositivi di protezione sulle attrezzature di lavoro e gli impianti (arresti d'emergenza, ripari fissi e apribili, dispositivi d'interblocco, ecc.) <hr/> <i>Attrezzature / impianti interessati:</i>	<input type="checkbox"/> positivo  <input type="checkbox"/> negativo			

<b>ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI – DA VINCI" SAVONA</b>	<b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (MONITORAGGIO)</b>	Pagina 3 di 8
		Rev. 00 del __/__/__
		<b>DS_02_3</b>
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>		
Verificatore:	PREPOSTI LABORATORIO di _____	Periodicità verifica: <b>MENSILE</b>

Oggetto della sorveglianza e/o del controllo	Esito della verifica	Criticità rilevate	Azioni correttive attuate o proposte	Lavoratori soggetti a misure disciplinari
Presenza e funzionalità dei dispositivi di protezione sulle attrezzature di lavoro e gli impianti (arresti d'emergenza, ripari fissi e apribili, dispositivi d'interblocco, ecc.) <hr/> <i>Attrezzature / impianti interessati:</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
Presenza e funzionalità dei dispositivi di protezione sulle attrezzature di lavoro e gli impianti (arresti d'emergenza, ripari fissi e apribili, dispositivi d'interblocco, ecc.) <hr/> <i>Attrezzature / impianti interessati:</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
Presenza e funzionalità dei dispositivi di protezione sulle attrezzature di lavoro e gli impianti (arresti d'emergenza, ripari fissi e apribili, dispositivi d'interblocco, ecc.) <hr/> <i>Attrezzature / impianti interessati:</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			

<b>ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI – DA VINCI" SAVONA</b>	<b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (MONITORAGGIO)</b>	Pagina 4 di 8
		Rev. 00 del __/__/__
		<b>DS_02_3</b>
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>		
Verificatore:	PREPOSTI LABORATORIO di _____	Periodicità verifica: <b>MENSILE</b>

Oggetto della sorveglianza e/o del controllo	Esito della verifica	Criticità rilevate	Azioni correttive attuate o proposte	Lavoratori soggetti a misure disciplinari
Presenza e funzionalità dei dispositivi di protezione sulle attrezzature di lavoro e gli impianti (arresti d'emergenza, ripari fissi e apribili, dispositivi d'interblocco, ecc.) _____ <i>Attrezzature / impianti interessati:</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
Presenza e funzionalità dei dispositivi di protezione sulle attrezzature di lavoro e gli impianti (arresti d'emergenza, ripari fissi e apribili, dispositivi d'interblocco, ecc.) _____ <i>Attrezzature / impianti interessati:</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
Presenza e funzionalità dei dispositivi di protezione sulle attrezzature di lavoro e gli impianti (arresti d'emergenza, ripari fissi e apribili, dispositivi d'interblocco, ecc.) _____ <i>Attrezzature / impianti interessati:</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			

<b>ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI – DA VINCI" SAVONA</b>	<b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (MONITORAGGIO)</b>	Pagina 5 di 8
		Rev. 00 del __/__/__
		<b>DS_02_3</b>
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>		
Verificatore:	PREPOSTI LABORATORIO di _____	Periodicità verifica: <b>MENSILE</b>

Oggetto della sorveglianza e/o del controllo	Esito della verifica	Criticità rilevate	Azioni correttive attuate o proposte	Lavoratori soggetti a misure disciplinari
Stato degli ambienti di lavoro <small>(Pulizia, ordine, zone di pericolo, visibilità della segnaletica)</small>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
Agibilità delle uscite di emergenza, dei percorsi d'esodo e dei presidi antincendio <small>(Mancanza di ostacoli, regolare apertura delle porte, visibilità della cartellonistica, accessibilità degli estintori, ecc.)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
	<input checked="" type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
	<input checked="" type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			

<b>ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI – DA VINCI" SAVONA</b>	<b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (MONITORAGGIO)</b>	Pagina 6 di 8	
		Rev. 00 del __/__/__	
		<b>DS_02_3</b>	
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>			
Verificatore:	PREPOSTI LABORATORIO di _____	Periodicità verifica:	<b>MENSILE</b>

**EVENTUALI NOTE DEL VERIFICATORE**

<b>Firma</b>  .....	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
---------------------------	--

<b>FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:</b>	.....	<b>DATA:</b>	.....
--	-------	--------------	-------

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI – DA VINCI" SAVONA	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (MONITORAGGIO)	Pagina 7 di 8
		Rev. 00 del __/__/__
		DS_02_3
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>		
Verificatore:	PREPOSTI LABORATORIO di _____	Periodicità verifica: MENSILE

## SEZIONE 2: esiti della sorveglianza e del controllo

### ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Oggetto della sorveglianza e/o del controllo	Esito della verifica	Criticità rilevate	Azioni correttive attuate o proposte	Lavoratori soggetti a misure disciplinari
Rispetto di procedure, regolamenti, e norme di prevenzione in genere <hr/> <i>Lavoratori interessati:</i> Studenti classe terza C	<input type="checkbox"/> positivo <input checked="" type="checkbox"/> negativo	Durante l'ora di lezione si rileva la presenza di fumo di sigaretta in laboratorio	Apertura di tutte le finestre e ribadito il divieto di fumo in laboratorio	Alunno: Viola Fernando  Provvedimento disciplinare: nota sul registro
Corretto utilizzo dei DPI <hr/> <i>Lavoratori interessati:</i> Studenti classe IV B	<input type="checkbox"/> positivo <input checked="" type="checkbox"/> negativo	In fase di inizio dell'ora alcuni studenti entrano in laboratorio privi di scarpe antinfortunistica	Allontanamento dal laboratorio e imposto di indossare le calzature previste	Richiamo verbale agli studenti:  Simone Riberti  Antonio Ruline
Presenza e funzionalità dei dispositivi di protezione sulle attrezzature di lavoro e gli impianti (arresti d'emergenza, ripari fissi e apribili, dispositivi d'interblocco, ecc.) <hr/> <i>Attrezzature / impianti interessati:</i> Tornio parallelo Trapano a colonna	<input type="checkbox"/> positivo <input checked="" type="checkbox"/> negativo	In fase di apertura frontale della protezione sul trapano a colonna si rileva che la macchina non arresta il movimento del mandrino.	Sospensione immediata dell'utilizzo del trapano e dismissione dell'attrezzatura con cartellonistica di divieto di utilizzo e rimozione del cavo di alimentazione	Nessuno.  Comunicato al dirigente la situazione descritta

<b>ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI – DA VINCI" SAVONA</b>	<b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (MONITORAGGIO)</b>	Pagina 8 di 8
		Rev. 00 del __/__/__
		<b>DS_02_3</b>
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>		
Verificatore:	PREPOSTI LABORATORIO di _____	Periodicità verifica: <b>MENSILE</b>

Oggetto della sorveglianza e/o del controllo	Esito della verifica	Criticità rilevate	Azioni correttive attuate o proposte	Lavoratori soggetti a misure disciplinari
Stato degli ambienti di lavoro <small>(Pulizia, ordine, zone di pericolo, visibilità della segnaletica)</small>	<input type="checkbox"/> positivo <input checked="" type="checkbox"/> negativo	Errato immagazzinamento delle verghe di ferro posizionate lungo le vie di transito	Rimozione delle verghe e immagazzinamento all'interno del locale dedicato	Guido Limo: collaboratore addetto al magazzino effettuato richiamo scritto
Agibilità delle uscite di emergenza, dei percorsi d'esodo e dei presidi antincendio <small>(Mancanza di ostacoli, regolare apertura delle porte, visibilità della cartellonistica, accessibilità degli estintori, ecc.)</small>	<input type="checkbox"/> positivo <input checked="" type="checkbox"/> negativo	La disposizione delle postazioni di lavoro non consente una agevola evacuazione dei locali Presenza di materiali ingombranti nel corridoio ovvero lungo la via di esodo Ostruzione parziale dell'uscita di sicurezza Mancanza dell'illuminazione dell'uscita di sicurezza e relativa segnalazione con idoneo cartello	Adeguare le postazioni di lavoro in modo da favorire l'esodo dai locali in caso di emergenza Richiedere lo sgombero delle vie di esodo e uscita di sicurezza Richiedere l'installazione della lampada e del cartello per la segnalazione dell'uscita di sicurezza	
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo			